



Certificato numero / Certificate number

DE/239

**CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO**  
**CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION**

Visti i Rapporti di Prova / Referring to the Test Reports  
 n. DC06/163F05 del / dated 12/07/2005

si dichiara che il Fabbricante/we declare that the Manufacturer

**RM MOSTARDA & C. S.r.l.**

**Circonvallazione Orientale, 4733/A - 00178 ROMA (RM) - ITALY**

ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati  
 has requested on the specimen sampled by himself and named

**"RM SERRANDA AVVOLGIBILE IN ACCIAIO ZINCATO**  
**BILANCIATA CON MOLLE"**

**RM ZINC-PLATED ROLLING SHUTTER BALANCED WITH SPRINGS**

le prove di tipo secondo la norma EN 13241:2003+A2:2016, in conformità ai punti richiesti dal Fabbricante stesso e indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011. the type testing according to EN 13241:2003+A2:2016 in compliance with the points required by the Manufacturer himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A  
 The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

prima emissione / First issue: 28/07/2005  
 ultima emissione / Last issue: 10/03/2020  
 scadenza / Expiring: 27/07/2025

J. P. Fumagalli  
 Prodotto/Product

GQ002 REV.00

## CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A

### “RM SERRANDA AVVOLGIBILE IN ACCIAIO ZINCATO BILANCIATA CON MOLLE” RM ZINC-PLATED ROLLING SHUTTER BALANCED WITH SPRINGS

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:  
According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:	
<b>Dimensioni [mm]</b> Dimensions	<b>W 5500 x H 5000</b>
Prestazioni / Performances:	
<b>4.2.8 Apertura sicura</b> 4.2.8 Safe opening	<b>conforme / compliant</b>
<b>4.3.3 Forza di manovra</b> 4.3.3 Operating forces	<b>conforme / compliant</b>
<b>4.4.3 Resistenza al carico del vento</b> 4.4.3 Wind load resistance <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino W 5000mm senza guide antistrappo / till W 5000mm without "antistrappo" guidance</li> <li>- fino W 5750mm con guide antistrappo / till W 5000mm with "antistrappo" guidance</li> </ul>	<b>classe / class 2</b>  <b>classe / class 3</b>

Prima emissione / First issue: 28/07/2005  
 Ultima emissione / Last issue: 10/03/2020  
 Scadenza / Expiring: 27/07/2025

Ing. P. Fumagalli  
 Rappresentante del Prodotto/Product

